


certificado



La Sociedad: **REVESTIMIENTOS Y TECHOS DURALMOND S.L.**
Región murciana parcela ITC 2/3. P.I. Base 2000
30564 LORQUI - MURCIA

Está autorizada para colocar la etiqueta "Certificado de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el N° de informe 2008AN9182



aitex

**CERTIFICADO DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 08AN9182

La muestra referenciada como

"DURALMOND FORMULA B"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas UNE EN ISO 11925-2:2002 y UNE EN 13823:2002, quedando clasificada según norma UNE EN 13501-1:2007 como:

"C_{s2,d0}"

Este certificado tiene validez hasta el 18 de Diciembre de 2013

Alcoy, 19 de Diciembre de 2008.



Raquel Muñoz González
JEFA ÁREA LABORATORIOS



Jordi Ferri Pascual
RESPONSABLE DEPARTAMENTO FUEGO